Préfecture de HAUTES-ALPES
ARS PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
Délégation Départementale des Hautes-Alpes
Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

AVANCON (MAIRIE D')
Le Village

05230 AVANCON

Edité le 5 octobre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses efffectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SUPPLEMENTAIRE - EAUX DISTRIBUEES

ADDUCTION AVANCON (D')

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00144514**	
Installation	**UDI**	**001869**	**DES COUSSEROUS**
Point de surveillance	P	0000003742	M. ESTACHY (D)
Localisation exacte			ROBINET
Commune			AVANCON

Prélevé le : lundi 14 septembre 2026 à 10h07

par : LSEHL FAURE PAULINE

Type visite : AA

Référence laboratoire : **LSE2609-51728** Type analyse : **BACT**

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00144514)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général et par délégation
Le technicien sanitaire

LALLEMAND Anne

Mesure de terrain :	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	**Résultats**					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	**Résultats**					
Température de l'eau	17,0	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**					
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**					
Conductivité à 25°C	532	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	**Résultats**					
Chlore libre	0,74	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,80	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire :

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901

Type de l'analyse : BACT **Code SISE de l'analyse : 00153866** **Référence laboratoire : LSE2609-51728**

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	Résultats	unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
pH	7,65	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Conductivité à 25°C	527	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	15	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION	**Résultats**	**unité**	**Limites de qualité**		**Références de qualité**	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Bromoforme	<0,10	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	0,82	µg/L		100,00		
Chloroforme	3,1	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	1,30	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	5,22	µg/L		100,00		